

水質12項目（消毒副生成物12項目）

No.	項 目	基 準 値
1	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下
2	塩素酸	0.6 mg/L以下
3	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下
4	クロロホルム	0.06 mg/L以下
5	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下
6	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下
7	臭素酸	0.01 mg/L以下
8	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下
9	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下
10	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下
11	ブロモホルム	0.09 mg/L以下
12	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下

